

Утверждаю:

директор МБОУ СОШ № 75

Седых И.И.



## ПЛАН

устранения нарушений, выявленных в ходе проверки надзорных органов

### МБОУ СОШ № 75

№ п/п	Мероприятие	Исполнитель	Срок исполнения	Отметка об исполнении	Примечание
1.	Обеспечение устранения текущих дефектов отделки помещений медицинских кабинетов: в помещении процедурного кабинета устранить дефекты покрасочного покрытия оконных рам, подоконника, в помещении приема врача привести в соответствие линолеумное покрытие (подвести под плинтуса или возвести на стены, установить плинтуса)	Хакимова Р.С., зав.хозяйством	I полугодие 2014г	Выполнено 06.07.2014	
2.	Обеспечение хранения уборочного инвентаря, предназначенного для уборки медицинских помещений в соответствии с требованиями санитарного законодательства	Хакимова Р.С., зав. хозяйством	Декабрь 2013г	Выполнено ноябрь 2013г	
3.	Обеспечение установку в процедурном кабинете дозатора с жидким (антисептическим) мылом и раствором антисептика	Хакимова Р.С., зав. хозяйством	Ноябрь 2013г	Выполнено ноябрь 2013г	
4.	Обеспечить санитарные узлы (туалеты для девочек на 2 и 3 этаже) педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, электрополотенцами или приспособлениями для бумажного полотенца.	Хакимова Р.С., зав. хозяйством	Декабрь 2013г	Выполнено Июнь 2014	
5.	пункт 7. Провести ремонт потолка, стен и пола обеденного зала, удалить загрязненную побелку, сколы, краски на стенах, выполнить ровный дощатый пол.	Хакимова Р.С., зав. хозяйством	Срок 05.08.2013г. был перенесен на 2014 год,	В разработке МУ «Центр бухгалтерского и материально – технического	Представлены гарантийные письма со сроками 08.2014

			согласно гарантийного письма МКУ ЦБ	обеспечения МОУ Железнодорожного района»	
6.	пункт 17. Мебель в обеденном зале заменить на новую, с покрытием столов и скамеек позволяющим проводить их качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	Хакимова Р.С., зав. хозяйством	Срок 05.08.2013г.	В разработке МУ «Центр бухгалтерского и материально – технического обеспечения МОУ Железнодорожного района»	Представлены гарантийные письма со сроками 08.2014
7.	Пароконвектомат и конвекционная печь не оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции (противоречит п.4.5.СП2.3.6.1079 «Санитарно – эпидемические требования к организациям общественного питания»)	ЕМУП № 41, Непочатых Г.А.- зав. производством, Хакимова Р.С. – завхоз МБОУ СОШ №75	Срок 05.08.2013г	Написаны письма в МУ «Центр бухгалтерского и материально – технического обеспечения МОУ Железнодорожного района» с просьбой выделить дополнительные средства	

Директор МБОУ СОШ № 75:



Седых И.И.